



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ  
улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005 . тел/факс: 50-61-92

410004 Россия, город Саратов,  
улица Большая Садовая, 28  
(место составления акта)

«06» августа 2019 г.  
(дата составления акта)

«16» час «00» мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 832

по адресу/адресам: г. Саратов, ул. Вольская, д. 30  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Бузылева В. В. №832 от «31» июля 2019 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) И. о. директора Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Вороненко Римма Рафиковна, «04» марта 2019г. «11» час. «00» мин.  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Антонов Владимир Геннадьевич, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович, эксперты не привлекаются  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №165/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 05.04.2019г. со сроком устранения 01.08.2019 г. не выполнено в полном объеме, а именно:**

-п.1:В здании отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.2:В здании не обеспечено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации (сигнала неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.3:В здании автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.4:В здании провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации не закреплены, проложены по подвесному потолку (армстронг) и т. д. (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п.13.15.3 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.5:В здании система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на всех этажах не обеспечивает общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, при этом количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.6:В здании формирование сигнала на управление системой оповещения 3-го типа и инженерными системами осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, вместо требуемых двух пожарных извещателей (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 14.2 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);



-п.7: Резервные источники питания системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24ч. плюс 1ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (источник питания БИРП-12/4 не переходит на резервное питание, аккумулятор в блоке речевого оповещения Рокот имеет слабый заряд) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 15.3 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.8: В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №10 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.9: В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.10: В здании на втором этаже около эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в лестничные клетки (помещение №1, №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.11: В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №17 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.12: В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.13: В здании на первом этаже около эвакуационного выхода на ул Вольская из лестничной клетки (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу



отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.14: В здании на втором этаже над эвакуационным выходом из помещения спортивного зала в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует световое табло «Выход» (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.15: В здании на цокольном этаже над эвакуационным выходом с этажа непосредственно наружу (помещение №10, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют световые табло «Выход» (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.16: Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в лестничную клетку (помещение №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) менее 0,8м. (фактически 0,75 м.) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 4.2.5 СП 1.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.19: Выходы из цокольного этажа (помещение №1, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) совмещены с лестничными клетками, предназначенными для эвакуации людей из надземных этажей, при этом данные выходы не выполнены обособленным и наружу и не отделены на высоту одного этажа глухими противопожарными перегородками 1-го типа (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 8.1.6 СП 1.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.21: Для отделки стен столовой вместимостью не более 15 человек применены материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов чем КМ 3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) (панели МДФ) (ч.6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);

-п.22: На 1-м этаже подсобное помещения кабинета № 101 не оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. А.4, п.п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009) (лицом допустившим нарушение является Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна);



~~выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):~~

~~(подпись проверяющего)~~

~~(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)~~

~~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):~~

~~(подпись проверяющего)~~

~~(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)~~

**Прилагаемые к акту документы:**

1. предписание №832/1/1 от 06.09.2019 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор города  
Саратова по пожарному надзору  
Антонов Владимир Геннадьевич

Государственный инспектор города  
Саратова по пожарному надзору  
Блинов Алексей Петрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» сентября 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)