



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 165/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

для обучающихся по адаптированным образовательным программ №1 г. Саратова»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 165

(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2019 года, _____ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 11 » марта 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 05 » апреля 2019 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Антонов Владимир Геннадьевич, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программ №1 г. Саратова» г. Саратов ул. Вольская, 30

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директора Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программ №1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании отсутствует	п. 61 Правил противопожарного	01.08.2019	

	исполнительная документация на установки и системы противопожарной (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	
2	В здании не обеспечено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации (сигнала неисправности линий связи между техническими средствами, входящими в состав установки) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.08.2019
3	В здании автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между техническими средствами, входящими в состав установок	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.08.2019
4	В здании провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации не закреплены, проложены по подвесному потолку (армстронг) и т. д.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п.13.15.3 СП 5.13130.2009	01.08.2019
5	В здании система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на всех этажах не обеспечивает общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, при этом количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009	01.08.2019

уровень

уровень

уровень

уровень

	уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей			
6	В здании формирование сигнала на управление системой оповещения 3-го типа и инженерными системами осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, вместо требуемых двух пожарных извещателей	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 14.2 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
7	Резервные источники питания системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24ч. плюс 1ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (источник питания БИРП-12/4 не переходит на резервное питание, аккумулятор в блоке речевого оповещения Рокот имеет слабый заряд)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
8	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №10 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
9	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п.	01.08.2019	

		13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009		
10	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в лестничные клетки (помещение №1, №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
11	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №17 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
12	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
13	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода на ул Вольская из лестничной клетки (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
14	В здании на втором этаже над	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84	01.08.2019	

	эвакуационным выходом из помещения спортивного зала в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует световое табло «Выход»	Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009		
15	В здании на цокольном этаже над эвакуационным выходом с этажа непосредственно наружу (помещение №10, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют световые табло «Выход»	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.08.2019	
16	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в лестничную клетку (помещение №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) менее 0,8м. (фактически 0,75 м.)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.08.2019	
17	На 2 этаже складские помещения (помещение №5, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г)) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в проемах стены установлены деревянные двери, перегородки выполнены из деревянных оштукатуренных конструкций, межэтажные перекрытия выполнены из деревянных оштукатуренных конструкций)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.08.2019	
18	На 1 этаже складские помещения (помещение №3, согласно технического паспорта от 26.04.2012 г)) не выделены противопожарными	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.08.2019	

	перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в проемах стены установлены деревянные двери, перегородки выполнены из деревянных оштукатуренных конструкций, межэтажные перекрытия выполнены из деревянных оштукатуренных конструкций)	пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013		
19	Выходы из цокольного этажа (помещение №1, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) совмещены с лестничными клетками, предназначенными для эвакуации людей из надземных этажей, при этом данные выходы не выполнены обособленным и наружу и не отделены на высоту одного этажа глухими противопожарными перегородками 1-го типа	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	01.08.2019	
20	На 2-м этаже здания на потолке нарушено огнезащитное покрытие (штукатурка) деревянных строительных конструкций перекрытий кабинет № 212	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.08.2019	
21	Для отделки стен столовой вместимостью не более 15 человек применены материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов чем КМ 3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) (панели МДФ)	ч.6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019	
22	На 1-м этаже подсобное помещение кабинета №101 не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. А.4, п.п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Антонов Владимир Геннадьевич

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович

«05» апреля 2019г.



М.Л.П.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):



«05» апреля 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» Мельник Елена Брониславовна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)