



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 832/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

*для обучающихся по адаптированным образовательным программ №1 г. Саратова»*

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 832  
(наименование органа ГПН)

от « 31 » июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин. « 12 » августа 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 06 » сентября 2019 г.

проведена внеплановая (плановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Антонов Владимир Геннадьевич, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программ №1 г. Саратова» г. Саратов ул. Вольская, 30*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Мельник Елена Брониславовна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании отсутствует исполнительная документация на	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской	01.07.2020	



	установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г		
2	В здании не обеспечено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации (сигнала неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.07.2020	
3	В здании автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.07.2020	
4	В здании провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации не закреплены, проложены по подвесному потолку (армстронг) и т. д.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п.13.15.3 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
5	В здании система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на всех этажах не обеспечивает общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, при этом количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009	01.07.2020	



	постоянного или временного пребывания людей			
6	В здании формирование сигнала на управление системой оповещения 3-го типа и инженерными системами осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, вместо требуемых двух пожарных извещателей	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 14.2 СП 5.13130.2009	01.07.2020	исл. 03/1
7	Резервные источники питания системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24ч. плюс 1ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (источник питания БИРП-12/4 не переходит на резервное питание, аккумулятор в блоке речевого оповещения Рокот имеет слабый заряд)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
8	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №10 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
9	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП	01.07.2020	



		5.13130.2009		
10	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в лестничные клетки (помещение №1, №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
11	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение №17 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
12	В здании на втором этаже около эвакуационного выхода с этажа в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
13	В здании на первом этаже около эвакуационного выхода на ул Вольская из лестничной клетки (помещение №1 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) непосредственно наружу отсутствует ручной пожарный извещатель	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 13.13, прил. Н.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
14	В здании на втором этаже над эвакуационным выходом из	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от	01.07.2020	



	помещения спортивного зала в лестничную клетку (помещение №6 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствует световое табло «Выход»	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009		
15	В здании на цокольном этаже над эвакуационным выходом с этажа непосредственно наружу (помещение №10, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) отсутствуют световые табло «Выход»	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.07.2020	
16	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в лестничную клетку (помещение №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) менее 0,8м. (фактически 0,75 м.)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2020	
17	Выходы из цокольного этажа (помещение №1, №2 согласно технического паспорта от 26.04.2012 г) совмещены с лестничными клетками, предназначенными для эвакуации людей из надземных этажей, при этом данные выходы не выполнены обособленным и наружу и не отделены на высоту одного этажа глухими противопожарными перегородками 1-го типа	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	01.07.2020	
18.	Для отделки стен столовой вместимостью не более 15 человек применены материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов чем КМ 3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) (панели МДФ)	ч.6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020	
19	На 1-м этаже подсобное	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83	01.07.2020	



<p>помещение кабинета №101 не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г); п. А.4, п.п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Антонов Владимир Геннадьевич

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович

«06» сентября 2019г.

**Предписание для исполнения получил (а):**

✓  (подпись)

  
  
 М.Л.П.  
  
 М.Л.П.

Директор Мельник Елена Брониславовна  
 (должность, фамилия, инициалы)

«06» сентября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)